

ΑΡ. ΜΕΛ. :
ΠΡΟΫΠ. : 2.442,80 € (με ΦΠΑ)

ΚΑΕ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά των τακτικό μηνιαίο έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, καθώς και την αντιμτώπιση κάθε απρόβλεπτης βλάβης και δυσλειτουργίας των ανελκυστήρων, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος **επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να διαθέτει **α)** άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε ισχύ από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 (Φ.Α. 9.2/Οικ.28425) και **β)** εμπειρία στην συντήρηση ανελκυστήρων φορτίου άνω των 1.000Kg και ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο (τύπου mtI) ή και εγκατάσταση ανάλογων ανελκυστήρων, η οποία θα αποδεικνύεται με συμβάσεις / πιστοποιητικά θεωρημένα από Δημόσιους φορείς ή από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. Επίσης θα προσκομιστεί και ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) των δύο (2) τελευταίων μηνών για να αποδειχτεί η ύπαρξη του προβλεπόμενου προσωπικού του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 της ΚΥΑ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 (Φ.Α. 9.2/Οικ.28425) ή βεβαίωση ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση Νομικών Προσώπων. **Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν με την κατάθεση της προσφοράς.**

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης υπάρχουν εγκατεστημένοι τρεις (3) ανελκυστήρες. Δύο (2) ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και ένας (1) για τη μεταφορά φορτίων-αυτοκινήτων, στους κάτωθι χώρους :

1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - Βιβλιοθήκης Νο1

Βάρος ανύψωσης : 1000 Kg- 13 ατόμων Αριθμός στάσεων : 5, Ηλεκτροκίνητος με INVERTER

2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ – Μουσείου Νο2

Βάρος ανύψωσης : 900 Kg- 12 ατόμων Αριθμός στάσεων : 4, Ηλεκτροκίνητος με INVERTER

3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ – Αυτοκινήτων Νο3

Βάρος ανύψωσης : 3500 Kg Αριθμός στάσεων : 2, Υδραυλικός

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αφορά αφενός στη συντήρηση των ανελκυστήρων μία φορά κάθε μήνα για ένα (1) έτος και αφετέρου στην αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα παρουσιασθούν σε αυτούς το διάστημα αυτό. Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των διατάξεων και εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό

και την λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες.

Η συντήρηση θα γίνεται κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή από δύο (2) άτομα ανά ανεγκυστήρα. Η υπηρεσία θα παρέχει στο συντηρητή, τα σχέδια και τις οδηγίες συντήρησης των εγκατεστημένων ανεγκυστήρων που έχει στη διάθεση της. Η αποκατάσταση βλαβών αφορά στην εξάλειψη κάποιου σφάλματος που οδήγησε σε σταμάτημα λειτουργίας του ανεγκυστήρα. Ο συντηρητής θα υποβάλει σε μηνιαία βάση, και μετά από έλεγχο που θα κάνει, έκθεση με παρατηρήσεις για την πιθανότητα εμφάνισης δυσλειτουργιών στη λειτουργία των ανεγκυστήρων καθώς και τα εκτιμώμενα από πλευράς υλικών - χρονικά όρια για την αποκατάσταση αυτών. Θα διατηρείται βιβλίο συντήρησης ανεγκυστήρα, στο οποίο και θα καταγράφονται όλες οι ανωτέρω παρατηρήσεις καθώς και οι περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανεγκυστήρα.

Περιλαμβάνονται επίσης πρόσθετες εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών και δυσλειτουργιών λειτουργίας των ανεγκυστήρων. Στις έκτακτες εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ήτοι : μικροαυτόματος προστασίας, τηλεχειριζόμενος διακόπτης, γενικές ασφάλειες, ραδιοδιακόπτης φορτίου, επιτηρητής τάσης, λαμπτήρες θαλάμου, κλειδαριά θύρας, αμορτισέρ θύρας, παπουτσάκι θαλάμου κτλ. Λοιπές μη ειδικώς κατονομαζόμενες εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών. Το κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών και υλικών που χρήζουν αντικατάστασης για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των ανεγκυστήρων, θα καλυφθεί από τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης για το σκοπό αυτό. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα προσκομίζονται στην Τεχνική Υπηρεσία.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση των ανεγκυστήρων, η οποία θα γίνεται μία (1) φορά σε μηνιαία βάση, περιλαμβάνει τα σημεία επιθεώρησης που αναγράφονται παρακάτω:

3.1 Οπτικό έλεγχο της κατάστασης των τοιχωμάτων φρέατος και πυθμένα για τυχόν εμφάνιση ρωγμών ή καταστροφών.

3.2 Καθαρισμό του μηχανοστασίου και της οροφής του θαλάμου.

3.3 Οπτικό έλεγχο για τυχόν φθορές ή στρέψη των ευθυντηρίων ράβδων καθώς και για τη σωστή στερέωσή τους. Σε κάθε συντήρηση επίσης θα πρέπει να γίνεται λίπανση της επιφάνειας στην οποία γίνεται η ολίσθηση των πέδιλων ευθυντηρίων ράβδων.

3.4 Έλεγχο των εύκαμπτων καλωδίων για τυχόν στρέψη τους και για την ασφαλή στήριξή τους. Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται οι κλέμες σύνδεσης των καλωδίων

3.5 Έλεγχο για τη σωστή μανδάλωση των θυρών. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η τυχόν φθορά των εξαρτημάτων των θυρών καθώς και η καλή λειτουργία των επαφών και πιθανόν καθαρισμός των επαφών των κλειδαριών των θυρών.

3.6 Έλεγχο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το συρματοσχοινο του ρυθμιστή ταχύτητας όπως και των συσκευών αρπάγης. Πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των επαφών των διακοπών της συσκευής αρπάγης.

3.7 Δοκιμή λειτουργίας των διακοπών τέρματος (πάνω και κάτω) και έλεγχο καλής λειτουργίας διακοπών θαλαμίσκου (π.χ on - off, stop, κλειδαριά θαλάμου).

3.8 Έλεγχο χαλάρωσης πρόσδεσης των συρματοσχοινων θαλάμου και αντίβαρου καθώς και κατάστασης των ελατηρίων για ενεργοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας από αποσύνδεσή τους.

3.9 Έλεγχο πιθανών κομμένων συρματιδίων των συρματοσχοινων και καταγραφή του συνολικού μεγέθους της φθοράς τους.

3.10 Λίπανση των κινητήριων εξαρτημάτων του ανεγκυστήρα.

3.11 Ενεργοποίηση του κώδωνα κινδύνου.

3.12 Έλεγχο ολίσθησης των συρματοσχοινων κατά τη λειτουργία του ανεγκυστήρα καθώς και του βάθους της αυλάκωσης στην τροχαλία τριβής.

3.13 Μέτρηση γείωσης και έλεγχο H/N γείωσης καθώς επίσης και των υπόλοιπων τμημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία τους ή τυχόν διαρροή προς γη.

- 3.14** Έλεγχο των ασφαλειών των κυκλωμάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
3.15 Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στο θάλαμο και στο φρεάτιο.
3.16 Έλεγχος για διαρροή λαδιού από το έμβολο, τη μονάδα ισχύος ή των ελαστικών σωλήνων.
3.17 Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο της μονάδας ισχύος.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

- 4.1** Η επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης θα είναι άμεσα (**εντός 30 λεπτών**) για όλες τις ημέρες της εβδομάδος για τις ώρες από **07:00 – 20:00**.
Οι βλάβες που παρουσιάζονται στους ανελκυστήρες από 20:00– 24:00 και 00:00 – 07:00 θα αποκαθίστανται την επόμενη μέρα το πρωί.
4.2 Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κληθεί για απεγκλωβισμό ατόμων σε οποιονδήποτε ανελκυστήρα της ευθύνης του, έχει υποχρέωση να προσέλθει άμεσα (**εντός 15 λεπτών**) οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.
4.3 Η πιστοποίηση παρουσίας του συνεργείου θα γίνεται με την υπογραφή του σχετικού βιβλιαρίου του κάθε ανελκυστήρα.
4.4 Σε περίπτωση παραίτησης του Αναδόχου από τη συντήρηση των ανελκυστήρων υποχρεούται να προειδοποιήσει 30 ημέρες νωρίτερα την Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
4.5 Η Βιβλιοθήκη Κοζάνης έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον συντηρητή σε περίπτωση που παρουσιασθούν συχνά φαινόμενα αργοπορίας ή κακής συντήρησης ή αδυναμίας αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων.
4.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραβρίσκεται κατά την περίοδο επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και να αποκαθιστά τις εκκρεμότητες και παρατηρήσεις που υποβάλλονται από τον φορέα πιστοποίησης χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Η/Μ Έργων & Η/Φ



Γκλούμπος Ξενοφών
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΕΠΙΣΤΡΕΦΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών



Παπαθανάσης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΈΡΓΩΝ & Η/Φ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.442,80 € (ΜΕ ΦΠΑ)
ΚΑΕ

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (€)	ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
		ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
1	Προγραμματισμένος μηνιαίος έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων. (σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση).	ΤΕΜ.	3	45,00 €	12	1.620,00
2	Πρόσθετες και απρόβλεπτες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. (σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση).	κατ' αποκοπή *				350,00
ΣΥΝΟΛΟ €						1.970,00 €
ΦΠΑ 24%						472,80 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €						2.442,80 €

* ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Αναστασόπουλος Δημήτρης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Η/Μ Έργων και Η/Φ


Γκλούμπος Ξενοφών
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγαλιωδής Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΈΡΓΩΝ & Η/Φ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΥΡΑΤΩΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.442,80 €
ΚΑΕ

ΕΛΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (€)	ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Προγραμματισμένος μηνιαίος έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων. (σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση).	ΤΕΜ.	3		12	
2	Πρόσθετες και απρόβλεπτες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. (σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση).	κατ' αποκοπή*				350,00
						ΣΥΝΟΛΟ €
						ΦΠΑ 24%
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

* ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ